

SVGW

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 10-033-9 SVGW

Antragsteller: Frigerio System Group, CH-6600 Locarno
Hersteller: Centraletubi S.p.A., IT-61026 Lunano
Vertreter / Vertreiber: Frigerio System Group, CH-6600 Locarno

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der SVGW Prüf- und Zertifizierungsstelle Gas sowie auf den Bericht Nr. **1003 - K291** zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

Rubrik: Rohre, Kunststoffrohre aus PE
Bezeichnung: Evolution Gas-Gaz
Typen: PE 100 RC Typ 1 S5 SDR 11, PE 100 RC Typ 1 S8 SDR 17
PE 100 RC Typ 2 Safe 10 S5 SDR 11 PE 100 RC Typ 2 Safe 10 S8 SDR 17
Nennweiten: d 32 - 630 mm (S5 SDR 11) d 75 - 630 mm (S8 SDR 17)
Zertifizierungsgrundlage: ZGW101 (01/19), EN 1555-2 (12/10)
Gütesicherung: Fremdüberwachungs-Vertrag C0131 vom 25.07.2005 mit der Ofi, AT-Wien
Gültigkeit: Verlängerung bis zum **30.04.2025**
Zertifiziert für:

- einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar im Verteilnetz
- minimale Wanddicken von 2.9 mm gemäss ZGW101, Anhang A
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kap. 9.1).

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 15.10.2020